

Legenda

- CSO — Centrala Systemu Oddymiania
- BAZ — Centrala zamknięć ogniowych
- Przycisk oddymiania
- Kierunek napływu powietrza niezadymionego
- Czujka dymu
- przewód YnTKSYekw 2x2x0,8
- przewód PH90 HTKSKH 4x2x0,8
- przewód PH90 HLGs 4x2,5
- zasilanie - przewód PH90
- Chwytak elektromagnetyczny

Uwaga:
Ręczne przyciski oddymiania montować na h=1,4 m.
Czujniki montować na stropie min. 0,5 m od ścian.
Przewody do siłowników oraz zasilające do central prowadzić z zachowaniem ciągłości zespołu kablowego E30.
Wszystkie przejścia tras kablowych przez ściany zabepieczyć do odporności ogniowej danej przegrody.

RZUT PIWNIC

DAAL Zespół Rzeczoznawców Sp. z o.o.
90-619 Łódź, ul. Pogonowskiego 54 lok. 1

OPRACOWANIE: Projekt oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych wraz z oddymianiem korytarzy związanych kubaturowo z klatką centralną i systemem wykrywania dymu w zakresie dróg ewakuacyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Klińskiego 75 — Styczeń 2016

INWESTOR: URZAD MIASTA KONSTANTYNOWA

OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Matuszczak

PODPIS:

TYTUŁ RYS.: INSTALACJA ODDYMIANIA GRAW. - RZUT PIWNIC

NR RYS.: OD-1

SKALA: 1:100