

Konstantynów Łódzki, dn. 11.03.2016 r.

T-I.271.2.2016.EW

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym
„Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Kilińskiego 75 w Konstanyńowie
Łódzki” – nr referencyjny T-I.271.2.2016.EW

Zestaw 3

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

W dniu 08.03.2016 r. Wykonawca wystąpił o wyjaśnienie w zakresie jak niżej:

1. Ślusarka aluminiowa opisana jest jako zielona proszę podać konkretnie nr RAL.
Odpowiedź: Nr RAL będzie wskazany na etapie realizacji inwestycji.
2. Czy okno Op EI 60 również ma być w ww. kolorze?
Odpowiedź: Jak w odp. Na pytanie nr 1.
3. Jaki typ nawiewników można zastosować (ręczne, higrosterowane)?
Odpowiedź: Nawiewniki okien w salach i pokojach, samoregulujące.
4. Jaki współczynnik termiczny okien ma zostać uzyskany? (Zgodnie z normą $U_w=1.3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)
Odpowiedź: $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2$.

Z up. BURMISTRZA

mgr Inż. Krzysztof Rypkiński
Zastępca Burmistrza