

Łódź, dn. 02.06.2016 r.

L.dz.RZ/ZU/PD/p.10589/w...../2016

Studio Centrum s.c.
ul. Narutowicza 34
90-135 Łódź

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Konstancynowie Łódzkim”.

Szanowni Państwo,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto w odpowiedzi na Państwa wniosek, dotyczący uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Konstancynowie Łódzkim” - uzgadnia ww. projekt, w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych z uwagami:

1. Słup linii nN napowietrznej przy posesji przy ul. Sienkiewicza 9 należy odsunąć od krawędzi wjazd udo odległości minimum 0,6m
2. Linie kablowe SN w trasie posesji przy ul. Sienkiewicza 13, 14, 16, 18 -21 są nieczynne.

Jednocześnie podajemy wytyczne dla Wykonawcy, które należy uwzględnić podczas budowy sieci na podstawie niniejszego projektu:

1. Prace przy przebudowie linii kablowych wykonywać zgodnie z PN-76/E-05125, przebudowie linii napowietrznych wykonywać zgodnie z Polską Normą PN-E-05100-1 oraz wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto (dostępnymi na stronie internetowej). Przy montażu należy zwrócić uwagę na dopuszczalne promienie gięcia.
2. Zastosować rury przepustowo-osłonowe typu Arota w kolorze czerwonym o Φ 160 dla kabli SN i kolorze niebieskim o Φ 110 dla kabli nN (rury ochronne stosować na skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem i pod jezdniami, wjazdami oraz na odcinkach krzyżujących się z terenem o nawierzchni nierozbieralnej, a także w pobliżu istniejących drzew).
3. Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym stosownie do lokalizacji - Dział Sieciowy Pabianice (tel. 42 2041902), z którym należy ustalić szczegółowy harmonogram prac. Wyłączenie spod napięcia całego obiektu należy uzgodnić z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Centrum Dyspozytorskim przypisanym do danej lokalizacji.
4. Prace w pobliżu urządzeń PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
5. Podczas realizacji inwestycji prawa osób trzecich muszą zostać zachowane.
6. Na dokumentacji powykonawczej należy:
 - miejsca lokalizacji stanowisk słupowych, zdomiarować do punktów stałych,
 - szczegółowo zaznaczyć typ i długości poszczególnych odcinków linii kablowych,
 - schematy winny podawać dokładne relacje (kierunki) poszczególnych linii z zaznaczeniem nr stacji i innych urządzeń,

7. Kopię dokumentacji powykonawczej przekazać przed sprawdzeniem urządzeń do Wydziału Zarządzania Majątkiem Sieciowym.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty niniejszego pisma. Za poprawność rozwiązania oraz zgodność z przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Z poważaniem

Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Dział Utrzymania Sieci
Kierownik Działu
Michał Dybowski

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Adres do korespondencji:

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Łódź-Miasto

90-021 Łódź

ul. Tuwima 58

Sprawę prowadzi: Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym,
Dział Utrzymania Sieci

Załączniki:

1. 1 egz. dokumentacji

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów.